

贵德县河阴镇梅茨山高效节水灌溉工程

信息公开

一、项目立项

1. 初步设计批复文号：南水[2017]297号
2. 项目法人：贵德县水利工程建设局
3. 批复总投资：总投资为1474.19万元

二、工程概况

(一) 建设地点

项目区位于贵德县境贵德县河阴镇梅茨山，海拔高2000-2500m之间，距县城5km，高速公路、省级道路、硬化道路等可通达工程现场附近，部分地段需修建临时道路，交通条件较为便利。

(二) 建设任务

新建泵站1座，主要为进水池1座。容积为18.4m³；泵房1座，建筑面积为99.18m²；安装0155-67×5型水泵及机电设备2台（套）（一备一用）；压力钢管1条。长5143m。干管4条，总长10838m；支管及分支管121条，总长22045.7m；斗管157条，总长16517m；滴管带409496m。蓄水池3座，总容积为550m³（400m³、100m³、50m³各1座）；镇墩180个，支墩8233个，排空闸阀16套，减压阀98套，自动反冲洗碟片过滤器4套，内镶式圆柱滴头307122个。雨水收集池1座。S11-316/10型变压器1台；10kv输电线路120m及其他设备。

(三) 工程规模

工程属IV等小（1）型工程，主要建筑物为4级、次要建筑物为5级。泵站设计洪水标准20年一遇，校核洪水标准50年一遇。本工程解决河阴镇梅茨山4250亩梨树的灌溉问题。

三、项目环境影响评价

本工程对环境的破坏微乎其微，工程建设中弃土弃渣运至附近沟道，合理弃土，不压占草场，运用土方基本上就地利用，砂石料用量较小，没有长距离搬运，无任何拆迁和大量的永久性占地，因此不会造成新的水土流失，不会对环境造成不良影响。

四、项目招投标及合同履行信息

2017年09月19日上午8点40分，在海南州水利水电工程招标咨询中心会议室进行评标工作。整个招标过程，由海南水利水电招标办公室和贵德县水利局的共同监督下，按照招标文件的规定执行。招标（含资格预审）公告在青海水利信息网公示。2017年09月25日，贵德县水利工程建设局与各参建方签订了各项管理合同、廉政合同及安全责任书。以明确各方的责任、权力和义务，规范各参建方主体责任和行为。

五、项目参建单位信息

设计单位：青海晟禹水利水电设计有限公司

监理单位：青海科兴水利工程咨询有限公司

施工单位：青海省水利水电工程建设局

检测单位：青海省水利水电科技开发有限公司

质量监督单位：海南州水利工程质量监督站

(一) 从业单位信息

参建单位	单位名称	资质信息	代表工程业绩	信用评价	良好行为记录	不良行为记录	违法信息记录	行政处理信息	欠薪社保信息
设计单位	青海晟禹水利设计有限公司	水利行业专业丙级	/	/	/	无	无	无	无
监理单位	青海科兴水利工程有限公司	水利工程施工监理乙级	贵德县黄河北岸农村牧区饮水巩固提升（一期）	/	/	无	无	无	无
检测单位	青海水利水电科技开发有限公司	岩土工程甲级, 混凝土工程丙级	/	/	/	无	无	无	无
施工单位	青海省水利水电工程建设局	水利水电工程施工总承包壹级	青海省湟水干流互助段防洪工程	/	/	无	无	无	无

(二) 从业人员信息

参建单位	单位名称	岗位职务	姓名	职称	执业或职业资格证明		良好行为记录	不良行为记录	违法信息记录	行政处理信息
					证书名称	证号				
设计单位	青海晟禹水利水电设计有限公司	项目设计代表	何君彦	高级工程师	职称	青职高资证字14449	/	无	无	无
监理单位	青海科兴水利工程咨询有限公司	总监理工程师	李柳青	高级工程师	岗位证	JLZ2010630001	/	无	无	无
检测单位	青海水利水电科技开发有限公司	项目负责人	杜宏庆	工程师	资格证	JCY2012630016	/	无	无	无
施工单位	青海省水利水电工程建设局	项目经理	鹿波	壹级建造师	资格证	水安B(2014)0038725	/	无	无	无
		技术负责	柳云	高级工程师	资格证	水建安B(2008)009550	/	无	无	无
		安全员	孔贵寿	助理工程师	合格证	水安C(2012)0016760	/	无	无	无
		施工员	赵才洋	助理工程师	施工员证	SGL20166300767	/	无	无	无
		财务负责	曾凡玉	初级会计	会计证	63010419720504151x	/	无	无	无
		质检员	李林兴	助理工程师	合格证	SGL20166300826	/	无	无	无