

# 贵德县河西镇营窑沟高效节水灌溉工程

## 项目信息公开

一、工程概况表				
项目 基 本 信 息	项目名称	贵德县河西镇营窑沟高效节水灌溉工程		
	项目法人	贵德县水利工程建设局	项目主管单位	贵德县水利局
	项目审批单位	海南州水利局	项目审批时间	2018年8月8日
	项目审批文号	南水建[2018]92号	项目投资规模	2311.4万元
	合同开工日期	2018年10月21日	合同完工日期	2019年7月9日
	项目建设地点	项目区位于贵德县河西镇才堂村。		
	项目建设规模	本工程的主要任务是解决项目区 6533 亩果树种植的灌溉用水问题。工程共布置泵站 1 座,型号为卧式离心泵 D155-67 (P)×7 型单机多吸分段式离心泵 3 台(1 备 2 用),单台水泵额定流量为 155m <sup>3</sup> /h。根据《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)和国标《泵站设计规范》(GB/T50265-97)的规定,本项目灌溉面积 6533 亩大于 5000 亩,小于 5 万亩,按灌溉面积确定工程等级为 IV 等小(1)型工程,主要建筑物按 4 级、次要建筑物按 5 级设计。		
	建设内容	工程新建引水渠 1 条,长 150m;进水前池 2 座;泵站 2 座(其中临时泵站 1 座,建筑面积 16m <sup>2</sup> 为活动板房,配潜水泵 1 台;永久性泵站 1 座建筑面积 201m <sup>2</sup> ,框架砖混结构,配套水泵 3 台二用一备);临时上水压力管 1000m,采用 φ200mmPE 管;永久上水压力钢管 1 条,长 4535m,采用 DN325 螺旋焊管,壁厚 8mm;铺设干管 2 条,总长为 11677m,采用 DN200mm 镀锌钢管,壁厚 6mm;分干管 3 条,总长 3605m,采用 DN200mm 镀锌钢管,壁厚 6mm;支管 106 条,总长 36401m,采用 φ90PE(长 17206m)和 DN80 镀锌钢管(长 19195m 壁厚 4mm);分支管 106 条,总长 18869m,采用 φ90PE(长 7654m)和 DN80 镀锌钢管(长 11215m 壁厚 4mm);斗管 14133 条,总长 939553m,采用 φ16PE 管;移动软管 24 条,总长 1200m,采用 DN50PE 管;蓄水池 12 座,总容积 1800m <sup>3</sup> ,各类管道附属建筑物 1309 座,分别为分水井 12 座、放空井 92 座、多功能分体式给水栓 275 座、镇支墩 930 个;各类阀门 15661 个、过滤器 12 套、施肥器 12 套、滴头 704666 个;管道流量计 3 套;变压器 1 台,输电线路 1.25Km。		
	工程效益	工程的建设,可解决工程区 6533 亩果树种植的灌溉用水问题。同时将进一步促进贵德县旅游业、服务业发展,为社会提供更多的就业机会,增加创收渠道,带动周边市民增收、促进城市经济发展。		
	环境影响评价	工程区及周边没有特殊生物环境及保护的野生动植物。工程的建设规模不大、工期相对较短,影响也较为有限。施工完成后,及时清理生产生活垃圾,防止周围环境受到污染。从环境保护的角度分析,本工程的建设不存在影响的环境因素,工程是可行的。		

项目招标投标信息	设计单位	中标人	海南州水利水电勘测设计室	中标金额	473600 元
	监理单位	中标人	青海科兴水利工程咨询有限公司	中标金额	427000 元
	施工单位	中标人	一标：青海恒兴水利水电建设工程有限公司	中标金额	4390139.48 元
		中标人	二标：海东市君洋水利水电建设工程有限公司	中标金额	14864899.96 元
合同履行信息	设计单位	合同签订时间	2018 年 6 月 7 日	合同价	473600 元
	监理单位	合同签订时间	2018 年 10 月 22 日	合同价	427000 元
	施工单位	合同签订时间	2018 年 10 月 25 日	合同价	4390139.48 元
		合同签订时间	2018 年 10 月 25 日	合同价	14864899.96 元
	质检单位	合同签订时间	2018 年 10 月 21 日	合同价	149000 元

## 二、从业单位信息

从业单位	单位名称	资质等级	证书编号	代表工程业绩	信用评价	良好行为记录	不良行为记录	违法信息记录	行政处罚信息	欠薪社保信息
建设单位	贵德县水利工程建设局	/	/	贵德县 2015 年小型农田水利重点县项目	/	/	无	无	无	无
设计单位	海南州水利水电勘测设计室	水利行业丙级	A263000387	贵德县扶贫攻坚防洪治理工程（黄河北岸）尕让河沟道治理工程	/	/	无	无	无	无
监理单位	青海科兴水利工程有限公司	水利工程施工监理甲级	水建监资字 20080650 第号	贵德县扶贫攻坚防洪治理工程（黄河南岸）老虎口沟道综合治理工程	/	/	无	无	无	无
质检单位	青海省水利水电科学研究院有限公司	混凝土工程类甲级、岩土工程类甲级	水质检资字第 20090034 号	贵德县 2015 年小型农田水利重点县项目	/	/	无	无	无	无
施工单位	一标：青海恒兴水利水电建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包叁级	D363005374	2015 年海西德令哈市德令哈灌区高标准农田提升项目	/	/	无	无	无	无
	二标：海东市君洋水利水电建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包叁级	D263008121	都兰县 2016 年度夏日哈小流域水土保持治理工程	/	/	无	无	无	无

### 三、从业人员信息

从业单位	单位名称	岗位职务	姓名	职称/证书	证书编号	良好行为记录	不良行为记录	违法信息记录	行政处罚信息
建设单位	贵德县水利工程建设局	技术负责人	蔡成玺	助理工程师	963030019869	/	无	无	无
设计单位	海南州水利水电勘测设计室	设代职称证书	张建峰	资格证	963020300275	/	无	无	无
监理单位	青海科兴水利工程有限公司	总监理工程师	李柳青	高级工程师	JLG2007630016	/	无	无	无
		监理工程师	张永公	职称证	JLG2005630115	/	无	无	无
质检单位	青海省水利水电科学研究院有限公司	项目负责人	李发伟	质量检测员资格证	JCY2012630051	/	无	无	无
施工单位	青海恒兴水利水电建设工程有限公司	项目经理	徐海林	注册证	青 263091002659	/	无	无	无
		技术负责人	陈俊库	职称证	963010007801	/	无	无	无
		施工员	吴秀	施工员证	SGL20176300303	/	无	无	无
		质检员	张春祖	质检员证	SGL20176300306	/	无	无	无
		安全员	马忠良	安全员证	水青建安(2014) c0000999	/	无	无	无
	海东市君洋水利水电建设工程有限公司	项目经理	鲁占兴	执业证	青 263171741545	/	无	无	无
		技术负责人	刘山伟	职称证	SD2004040120034	/	无	无	无
		施工员	马旭东	施工员证	30326	/	无	无	无
		质检员	马俊杰	质检员证	30407	/	无	无	无
		安全员	马军	安全员证	青水安 C2(2016) 0000269	/	无	无	无