

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍改造—建筑装饰

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m ³	34.48			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	4.16			
3	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	22.87			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内圆钢	t	0.713			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18以内三级螺纹钢	t	1.989			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
6	010602001001	钢屋架	矩30x20x1.5 矩40x30x1.5 矩40x30x1.5 矩80x60x3.0 矩80x60x5.0 本工程腐蚀性等级为弱腐蚀性,钢材经除锈处理后应立即用刷子或无油水压缩空气清除灰尘的锈垢,然后采用涂层对钢构件进行保护。涂层采用富锌底涂料(富锌底涂料的遍数根据所选品种确定)、环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍,涂层总厚度不小于200μm,使用年限为10~15年;其中富锌底涂料厚度不小于70μm,环氧云铁中间涂料厚度不小于60μm,环氧面涂料厚度不小于70μm	t	3.392			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍改造—建筑装饰

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			。耐火极限与防火涂料： 1. 本工程耐火等级为二级 2. 钢柱、柱间支撑采用的防火涂料、耐火极限应不小于 2.5小时 3. 钢梁、屋面支撑采用的防火涂料、耐火极限应不小于 1.5小时 4. 屋顶承重构件采用的防火涂料、耐火极限应不小于1.0小时					
7	010606001001	钢支撑、钢拉条、钢檩条	SC20圆钢、XG1 B50*1.5（方钢管） LT1 B 80*3.0（方钢管） 本工程腐蚀性等级为弱腐蚀性，钢材经除锈处理后应立即用刷子或无油水压缩空气清除灰尘的锈垢，然后采用涂层对钢构件进行保护。涂层采用富锌底涂料（富锌底涂料的遍数根据所选品种确定）、环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍，涂层总厚度不小于200 μm，使用年限为10~15年；其中富锌底涂料厚度不小于70 μm，环氧云铁中间涂料厚度不小于60 μm，环氧面涂料厚度不小于70 μm。 。耐火极限与防火涂料： 1. 本工程耐火等级为二级 2. 钢柱、柱间支撑采用的防火涂料、耐火极限应不小于 2.5小时 3. 钢梁、屋面支撑采用的防火涂料、耐火极限应不小于 1.5小时 4. 屋顶承重构件采用的防火涂料、耐火极限应不小于1.0小时	t	6.784			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍改造—电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:一般灯具拆除	套	39			
2	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类:一般开关拆除	套	5			
3	011613001003	灯具拆除	1. 灯具种类:一般插座拆除	套	4			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管拆除 φ50mm以内	m	502.86			
5	030411004003	配线拆除	1. 名称:配线拆除 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-6mm ²	m	1537.68			
		分部小计						
	C. 4	新建						
6	030404017001	配电箱	1. 名称:AL 照明配电箱 2. 规格:XRM系列 3. 安装方式:底边距地1.5米明装	台	1			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:S1E11 3. 安装方式:暗装, 安装高度1.3m	个	4			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:S1E11 3. 安装方式:暗装, 安装高度1.3m	个	1			
9	030404035001	插座	1. 名称:二、三孔安全单相插座 2. 规格:10A/250V 安全型 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	4			
10	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:接紧定式镀锌钢导管钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	497.89			
11	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	4.97			
1	030411004001	配	1. 名称:配线	m	1519.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

