

附件 5

完整上下水卫生厕所新建技术要点

1.建筑要求：厕屋建筑面积 4 平方米；厕窗、门有防蚊蝇措施；便器为陶瓷坐便或蹲便器；应设置人工照明、通风设施、洗手设施。

2.选址要求：根据当地居民住宅建设实际，修建附建式厕所；新厕建好，经验收合格后使用。

3.完整上下水道水冲式厕所建设技术要求：厕屋建筑面积不低于 4 平方米，厕室高度、墙体与住宅一致；厕门高 x 宽为 180 cm x 70 cm，如厕屋门需要安装玻璃的，应及时安装；厕室内墙壁贴墙面砖到顶，地面铺设防滑地板砖，且必须防渗漏处理；厕屋须安装吊顶；人工照明大于等于 40 勒克斯（1 勒克斯相当于一根蜡烛的亮度）；通风设施为自然或机械通风，机械通风满足换气次数 6 次/小时；设置面盆，安装有上下水。

4.户厕管理维护要求：应保持厕屋内清洁卫生，厕室地面无积水、无垃圾；更器无粪迹、尿垢、杂物；附建式户厕内部须设置贮水设施、盛水容器、纸篓和清扫工具，以便维护户厕的清洁卫生；农村户厕应按要求使用并定期维护。